

Våtrum och golv

Försiktig beställarguide · kontrollerad mot GVK Säkra Våtrum 2026:1 den 23 augusti 2026

Aktuell utgåva

Säkra Våtrum 2026:1 gäller normalt för arbeten som startas från den 1 januari 2026. Övergångsregler kan gälla för äldre projektering.

Fall på färdig golvyta

Område	GVK 2026:1	Praktisk kontroll
Duschplats	7–30 mm/m (1:150–1:35)	GVK rekommenderar 15 mm/m som projekterat värde.
Övrig golvyta	2–10 mm/m (1:500–1:100)	Golvytan ska ha fall mot avlopp och får inte ha bakfall.
Brunn till vägg	Högst 40 mm/m (1:25)	Gäller mot angränsande vägg; andra detaljkrav kan påverka lösningen.

Golvbrunn och dörröppning

- Vid renovering ska golvbrunnar tillverkade före 1990 bytas. Byt även en brunn som är defekt eller saknar nödvändiga delar för en säker anslutning.
- En traditionell golvbrunn ska normalt ligga minst 200 mm från väggens tätskikt, mätt från ytterflänsen. Kortare avstånd kräver ett godkänt vägnära system.
- Golvbrunnens fläns ska ligga minst 20 mm under tätskiktets uppvik vid dörröppningen.

Auktorisation och dokumentation

- Endast GVK-auktoriserade företag får erbjuda arbete enligt GVK:s branschregler och utfärda GVK:s kvalitetsdokument.
- Fråga före beställning vem som ansvarar för våtrumsanmälan, kontroller, avvikelser och eventuellt våtrumsintyg.
- Kontrollera krav från beställare, försäkringsgivare eller bostadsrättsförening innan avtal tecknas.

Viktigt

Detta är en kort beställarguide, inte en projekterings- eller monteringsanvisning. Aktuell GVK-utgåva, godkända system, leverantörens anvisningar och projektets handlingar har alltid företräde.

Officiell källa: gvk.se/siteassets/gvk/dokument/sakra-vatrum-2026.pdf